



Tulipalo Naantalin terveyskeskuksessa

Numero

D 1/2005 Y

ESISELVITYS

Päivämäärä 26.4.2005

Selvityksen tekijä Seppo Männikkö

Tapahtumatiedot

Tapahtuma-aika 26.1.2005

Paikka Naantali, terveyskeskuksen vuodeosasto

Tapahtuman luonne Tulipalo Naantalin terveyskeskuksen vuodeosaston potilashuoneessa

Asianosaiset

Seuraukset tai vauriot Vuodeosaston yhdessä potilashuoneessa palo- ja savuvahinkoja, koko osastolla lieviä savuvahinkoja. Kaksi potilasta loukkaantui, joista toinen kuoli noin kolmen viikon kuluttua. Kuolinsyy ei ole vielä selvillä tätä selvitystä laadittaessa.

Säätila

Valaistusolosuhteet Pimeä (yö)

Muut vaikuttaneet tekijät Hälytyksen ajankohta kello 4.15 aamuyöllä.

Esiselvityksen tulos

Automaattinen paloilmoitin teki paloilmoituksen Naantali terveyskeskuksesta hätäkeskukseen 26.1.2005 kello 4.15. Hätäkeskus hälytti paikalle Naantalin ja Raision sammutusyksiköt (N 11 ja R 11) sekä päivystävän palomestarin Turusta (T 3).

Terveyskeskuksessa oli kaksi yöhoitajaa. He kuulivat paloilmoittimen hälyttävän ja toinen lähti paloilmoitinkeskukselle paikantamaan kohdetta ja toinen lähti kiertämään osastoja. Hoitaja löysi palohuoneen, jossa oli sisällä kaksi potilasta. Hoitajan avatessa oven huoneeseen vastaan tuli voimakas kuumuus, musta savu ja liekit löivät huoneessa kattoon. Hoitajat aloittivat alkusammutuksen käsisammuttimella ja pikapalopostilla. Toisen hoitajan sammuttaessa paloa ohjasi toinen hoitaja muista huoneista käytävälle tulleita potilaita turvaan. Hoitaja sai palon sammumaan ja veti potilaat kylpyhuoneeseen ja suihkutti heidän päälleen vettä. Palo syttyi vielä uudelleen, mutta hoitaja sai sen sammumaan.

Naantalin sammutusyksikkö oli ensimmäisenä palokunnan yksikkönä paikalla 11 minuuttia ilmoituksesta vahvuudella 1+2. Toinen hoitaja opasti palokunnan kohteeseen. Hoitajat ja palokunta evakuoivat loput potilaat osastolta turvaan.

Potilaat olivat tupakoineet huoneessa. Heiltä oli aiemmin illalla takavarikoitu tupakointivälineet pois, mutta jostakin he olivat hankkineet uudet. Palo oli syttynyt toisen potilaan vuoteen jalkopäästä.

Syttymissyö oli joko tupakointi tai tahallinen sytyttäminen, poliisi selvittää asiaa tarkemmin.

Loukkaantuneista potilaista ainakin toinen oli lepositeissa sängyssä.

Potilashuoneessa olleet kaksi potilasta, yöhoitajat ja kolme muuta potilasta vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Toinen syttyneessä huoneessa ollut potilas menehtyi noin kolmen viikon kuluttua palosta. Kuolemansyyn selvittäminen on vielä kesken, joten vielä ei ole tiedossa liittyykö kuolema tähän paloon.

Esiselvityksen perusteella tehty päätös

Esiselvityksen lähdeaineisto

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toimittama aineisto:

- onnettomuusseloste (PRONTO)
- rakennusseloste (PRONTO)
- paloestämiehen kirjaukset tilanteen alkuvaiheesta
- Naantalin terveystakeskuksen palotarkastuspöytäkirjat 2001 – 2004
- Naantalin terveystakeskuksen turvallisuussuunnitelma (palanut huone merkitty pohjapiirrokseseen rastilla)
- automaattisen paloilmioittimen päiväkirja
- hälytyssseloste (Varsinais-Suomen hätäkeskus)

Yöhoitajan selvitys tapahtumista

Tutkijan laatima yhteystietokooste

Poliisitutkinta on edelleen kesken ja jatkunee vielä kuukausia. Poliisi toimittaa oman aineistonsa myöhemmin Onnettomuustutkintakeskukselle.